AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Skrydstrup Vandværk A.M.B.A.
Bygmarksvej 31
Skrydstrup
6500 Vojens
DÄNEMARK

Dato 22.05.2023
Kundenr. 10046756

ANALYSERAPPORT

Ordre	**2245871** Skrydstrup Vandværk - Rentvandsafgang
Analyse nr.	**875087** Drikkevand Danmark
Projekt	**4374 Skrydstrup Vandværk Drikkevand**
Prøvens ankomst	**12.05.2023**
Prøvetagning	**11.05.2023 10:12**
Prøvetager	**3098**
Kunde-prøvebetegnelse	**31039940**
Formål	**Drikkevandskontrol, vandværk**
Omfang	**Gruppe A-Parameter**
Udtagningssted	**Skrydstrup Vandværk**
Prøvetagningssted	**Rentvandsafgang**
Gade	**Hørløkkevej 45 F**
Postnummer/By	**6500 Vojens**
Anlægs-ID	**119411**

	Enhed	Resultat	Påvisnings-grænse	Kvantifi-ceringsgr.	Vejledende værdier	Metode
Fysisk-kemisk Parameter						
pH-værdi (feltmåling)		**7,53**		2	7-8,5	DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Temperatur (Feltmåling)	°C	**9,1**		0		DIN 38404-4 : 1976-12
Ledningsevne ved 20 °C (Feltmåling)	µS/cm	**249**		10	1)	DIN EN 27888 : 1993-11
Turbiditet (Laboratorium)	FNU	**0,33**		0,05	0,3 5)	DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Farvetal-Pt	mg/l	**3,9**	1	2	5 5)	DIN EN ISO 7887 : 2012-09
Sensorisk undersøgelse						
Lugt (Feltmåling)		**Ingen lugt**				DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
Smag organoleptisk (Laboratorium)		**diskret**				DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
Uorganiske sporstoffer						
Jern (Fe)	µg/l	**25**	3	10	100	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)
Mikrobiologisk undersøgelse						
Kimtal ved 22°C	CFU/ml	**2**		0	50	DIN EN ISO 6222 : 1999-07
E. coli	CFU/100ml	**0**		0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Coliforme bakterier	CFU/100ml	**0**		0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09

1) Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m
5) Såfremt det kan dokumenteres, at kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk, dog maksimalt værdien ved indgang til ejendom.

Parameterspecifik analytisk måleusikkerhed og information om beregningsmetoden vil blive leveret efter anmodning, hvis de rapporterede resultater er over den parameterspecifikke kvantificeringsgrænse. Minimumskriterierne for de anvendte metoders ydeevne er generelt baseret på Europa Kommissionens direktiv 2009/90/EF i henhold til måleusikkerhed

Prøvetagning er udført i henhold til: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Kun ikke-akkrediterede procedurer er markeret med symbolet "*)".

AG Hildesheim
HRB 200557
Ust./VAT-ID-Nr:
DE 198 696 523

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Jens Radicke
Dr. Stephanie Nagorny

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14047-01-00

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Dato 22.05.2023
Kundenr. 10046756

ANALYSERAPPORT

Ordre **2245871** Skrydstrup Vandværk - Rentvandsafgang
Analyse nr. **875087** Drikkevand Danmark

Testens begyndelse: 12.05.2023
Testens afslutning: 22.05.2023 (Forlængelse pga. efterregistrering og/eller sandsynlighedskontrol)

Resultaterne er kun relateret til de testede artikler. I tilfælde, hvor laboratoriet ikke var ansvarlig for prøveudtagning, gælder de rapporterede resultater for prøven som modtaget. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse. Resultaterne på denne analyserapport bliver afrapporteret på en forenklet måde i overensstemmelse med den med Dem skriftlig truffet aftalt ifølge ordrebekræftelse i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018, afsnit 7.8.1.3.

Christin Naujeck

AGROLAB Agrar&Umwelt Fru Christin Naujeck, Tlf. / Kundeservice, e-mail: crm-aauk-dk@agrolab.de

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Kun ikke-akkrediterede procedurer er markeret med symbolet "*)".

AG Hildesheim
HRB 200557
Ust./VAT-ID-Nr:
DE 198 696 523

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Jens Radicke
Dr. Stephanie Nagorny

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14047-01-00

DOC-27-22172899-DA-P2